Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102
Тел.74-23-52

выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

Дата отбора проб 23.05.2022 г.
Объект, из которого отобраны пробы ***водопроводная сеть***
(водозабор, водопроводная сеть, водоем и т.д.)
Местонахождение: ***с.п. Карагач, Прохладненского р-на***
(район, населенное место, городской район)
Существенные обстоятельства:
Анализ начат 23.05.2022г. 14-30 мин.

№	Время отбора	Точка отбора	Запах качес.	Привкус	Цветность	Мутность	ОМЧ в 1 мл	ОКБ в 100мл	ТКБ в 100мл
1	09-36	Ул. Абубекирова, 210	0	-	0	0,12	11 КОЕ	0,7 КОЕ	0,7 КОЕ
2	09-47	Скважина «Центральная»	0	0	0	0	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
3	10-00	Скважина «Пенькозавод»	0	0	0	0	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
		ПДК	2,0	2,0	20,0	2,6	<50	Отсут	Отсут

Пробы отобрал ***Ансокова И.Х.***
(должность, Ф.И.О., подпись)
При отборе проб присутствовал _____
(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)
Исследования проводил ***Альботова Н.С., Кодзокова Р.В.***

Зав. Лабораторией
ГКУ КБР «Водоканал-анализ» ***З.И.Сергеева***

ГКУ КБР
"ВОДОКАНАЛ-АНАЛИЗ"